BRITISH PENDULUM TEST RESULT

Project :	Slip Testing	Surface Type :	Nosing Insert
Sample I.D. :	A1-CAR65	Description :	Stair Nosing
Client :	Slip Proof NZ Ltd.	Ambient Temp :	22.0° c
Tested by :	R. Warner	SRV Temp Correction :	-
Location :	WSP (Hamilton Laboratory)	British Pendulum I.D. :	7519

Project No :	2-68222.00
Lab Ref No :	HA16352
Client Ref :	A1-CAR65

Slip Resistance Value (SRV) Results

Test ID :	Test 1	Test ID :	Test 2
Direction :	⇦	Direction :	⇦
Surface :	Wet	Surface :	Wet
Reading	BP Value	Reading	BP Value
1	77	1	80
2	77	2	81
3	78	3	82
4	78	4	83
5	77	5	82
Average (Last 3)	78	Average (Last 3)	82
SRV	78	SRV	82
Average SRV	80	Average Class	= P5

Test Method	Notes
AS 4586-2013 Slip Resistance classification of new pedestrian surfaces materials	Slider 96 was used for these tests, and was conditioned as per A6.2 Two sets of tests performed on the set of the product specimen supplied.

Date tested : 23/02/26

Date reported : 23/02/26

Signatory

Designation : *Senior Civil Engineering Technician*

Date : 23/02/26

Classification of Pedestrian Surface Materials AS 4586 (Wet Test)

Classification Class	Pendulum SRV	
	Slider 96	Slider 55
P5	>54	>44
P4	45-54	40-44
P3	35-44	35-39
P2	25-34	20-34
P1	12-24	<20
P0	<12	-

Temperature Correction (When Slider 55 is used)

Temp (° C)	Adj to SRV	Temp (° C)	Adj to SRV
34-40	+3	6-7	-4
27-33	+2	3-5	-5
24-26	+1	1-2	-6
18-23	0	0	-7
15-17	-1		
12-14	-2		
8-11	-3		

British Pendulum Tile Testing (5/24)